



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD (Resolução nº __, __ de __ de 20 __)	
1. SETOR REQUISITANTE DEMANDA	
Setor: Divisão de Arquitetura e Engenharia	
Responsável pela Demanda Cargo: Edson Joaquim de Souza /Engenheiro	Matrícula: 103252-6
E-mail: edson.souza@recife.pe.leg.br	Telefone:
2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA	
2.1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	
<p>Aquisição de desentupidora elétrica com potência mínima de 390w com acessórios para desobstruir tubulações de com diâmetros variando entre ¾” e 4”.</p> <p>A ferramenta deve ser de fácil manuseio e leve, permitindo o transporte manual e utilização pela equipe de manutenção desta Casa Legislativa.</p>	
2.2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	
<p>A aquisição do equipamento se faz necessária devido às constantes obstruções de tubulações das edificações ocupadas pela Câmara Municipal do Recife, o que compromete a salubridade dos ambientes e uso regular das instalações.</p> <p>Atualmente esta Casa Legislativa não possui tal equipamento, sendo necessária contratação por meio de licitação quando ocorrem obstruções que a equipe de manutenção não consegue resolver com meios disponíveis.</p>	





CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

2.3. DESCRIÇÃO DA ESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
1	<p>MÁQUINA DESENTUPIDORA ELÉTRICA:</p> <ul style="list-style-type: none">POTÊNCIA (W): 390 TENSÃO(V): 220VFREQUÊNCIA (HZ): 60 HZROTAÇÃO DO MOTOR: 400 RPMCAPACIDADE DE DESOBSTRUÇÃO MÍNIMA (DIÂMETRO DO TUBO): 3/4" - 19,0 MMCAPACIDADE DE DESOBSTRUÇÃO MÁXIMA (DIÂMETRO DO TUBO): 4" - 101 MMNÚMERO DE PEÇAS X COMPRIMENTO DO CABO FLEXÍVEL DE 16 MM: 8 PÇS DE 2,3M CADANÚMERO DE PEÇAS X COMPRIMENTO DO CABO FLEXÍVEL DE 8 MM: 1 PÇ DE 5 MSISTEMA DE AVANÇO DO CABO: MANUALCOMPRIMENTO MÁXIMO PERMITIDO DO CABO FLEXÍVEL DE 16 MM: 30 METROS (ACOMPANHA 18,4 M)PESO APROXIMADO: 12,5 KgMODELO DE REFERÊNCIA: DV390, marca Vonder  <p>Modelo de Referência</p>	UN	1

2.4. DATA PREVISTA PARA DA EXECUÇÃO DA DEMANDA A SER CONTRATADA

Junho de 2024.





CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

<p>2.5. VINCULAÇÃO A OUTROS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA OU OUTRAS CONTRATAÇÕES VIGENTES</p> <p>Sem vincunlação a outros documentos.</p>
<p>2.6. INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAR OUTROS PRODUTOS OUSERVIÇOS ASSOCIADOS À DEMANDA</p> <p>Contratação independente.</p>
<p>2.7. INDICAÇÃO DA ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E DE MODALIDADE LICITATÓRIA GERALMENTE UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA</p> <p>Com base na contratação de outros órgãos públicos a demanda poderá ser atendida por contratação direta, com dispensa de licitação.</p>
<p>2.8. RESULTADOS PRETENDIDOS</p> <p>A aquisição do equipamento será extremamente útil para otimizar o trabalho da equipe de manutenção desta Casa Legislativa, permitindo a desobstrução de tubulações de forma mais ágil e evitando os transtornos causados pela interdição de ambientes ou infiltrações decorrentes dos entupimentos.</p>
<p>2.9. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO</p> <p>A prioridade da contratação é média. Isso se justifica pelas obstruções de tubulações recorrentes, o que requer interdição de sanitários ou comprometimento do uso dos ambientes, devido a insalubridade.</p>





CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

2.10. INDICAÇÃO DE FISCAL DA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO.

Os fiscais da eventual e futura contratação serão designados por Termo do Primeiro Secretário.

Recife, em 20 de maio de 2024

Assinatura do Requisiteante

Assinado digitalmente
por EDSON JOAQUIM
DE SOUZA
Data: 28/05/2024 12:59

